

Нормы расхода холодного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и на нагрев для горячего водоснабжения и нормативы стоков для населения г.Воткинска.

№ п/п	Классификация жилых зданий	Ед. измер.	Норматив куб. м /месяц	
			Холодное водопотребление	В т.ч. на нужды ГВС
1	<i>Жилые дома с централизованным ГВС с ваннами и душем</i>			
	водоснабжение	на чел.	9,150	3,660
	водоотведение	на чел.	8,845	3,508
2	<i>Жилые дома с централизованным ГВС с душевыми</i>			
	водоснабжение	на чел.	6,558	2,806
	водоотведение	на чел.	6,253	2,684
3	<i>Жилые дома с газовыми водонагревателями</i>			
	водоснабжение	на чел.	4,575	
	водоотведение	на чел.	4,270	
4	<i>Жилые дома с титанами</i>			
	водоснабжение	на чел.	4,575	
	водоотведение	на чел.	4,270	
5	<i>Жилые дома с централизованным газоснабжением и водопроводом</i>			
	водоснабжение	на чел.	3,965	
	водоотведение	на чел.	3,660	
6	<i>Жилые дома с водопроводом и канализацией</i>			
	водоснабжение	на чел.	3,203	
	водоотведение	на чел.	3,050	
7	<i>Жилые дома с водопроводом (без канализации)</i>			
	водоснабжение	на чел.	1,525	
8	<i>Расход воды с уличных водоразборных колонок</i>			
	водоснабжение	на чел.	1,007	
9	<i>Общесжития с централизованным ГВСс душами в комнатах</i>			
	водоснабжение	на чел.	3,355	1,830
	водоотведение	на чел.	3,050	1,678

10	Общежития с централизованным ГВС с общими душевыми			
	водоснабжение	на чел.	2,593	1,525
	водоотведение	на чел.	2,440	1,525
11	Жилые дома с централизованным ГВС с умывальником и мойкой (без ванн)			
	водоснабжение	на чел.	2,745	1,220
	водоотведение	на чел.	2,593	1,220
12	Жилые дома с централизованным ГВС с мойкой на кухне (без ванн)			
	водоснабжение	на чел.	2,440	0,915
	водоотведение	на чел.	2,288	0,915
13	Жилые дома с отдельно стоящими прачечными с ГВС, оборудованными ваннами			
	водоснабжение	на чел.	1,830	0,610
	водоотведение	на чел.	1,830	0,610
14	Общежития с водопроводом и канализацией			
	водоснабжение	на чел.	2,135	
	водоотведение	на чел.	1,983	